



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA  
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA Tel.  
06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007  
[www.abaroma.it](http://www.abaroma.it) - [abaroma@pec.accademiableartiroma.it](mailto:abaroma@pec.accademiableartiroma.it)

**DETERMINA N. 81/26 del 30/01/2026**  
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

<b>Oggetto</b>	<b>Lavori di ampliamento della linea elettrica per adeguamento impianto antincendio sede Via di Ripetta</b>
<b>Ditte</b>	<b>CG Impianti &amp; Tecnologie S.r.l.</b>
<b>Importo</b>	<b>€ 3.464,80 IVA inclusa</b>
<b>U.P.B.</b>	<b>1.1.3 ART. 129</b>

**VISTA** la legge 508 del 21 dicembre 1999;

**VISTO** il DPR 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Roma;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia Belle Arti di Roma;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31.03.2023, n.36 ed in particolare la parte riguardante l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti;

**TENUTO CONTO** che le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO** il bilancio di previsione approvato dal Consiglio di amministrazione in data 06/02/2025;

**VISTO** la delibera del CdA in data 22/12/2025 che autorizza l'esercizio provvisorio per l'anno 2026;

**RAVVISATA** la necessità tecnica di procedere alla realizzazione di una nuova linea elettrica dedicata, posta al primo piano dell'edificio, al fine di garantire la corretta alimentazione della centralina antincendio prevista per il nuovo impianto installato nella Biblioteca;

**VISTA** la richiesta della ditta incaricata dei lavori di adeguamento dell'impianto antincendio dell'Accademia, acquisita agli atti con Prot. n. 33326 del 03/12/2025 di realizzare due linee di alimentazione con due interruttori magnetotermici differenziali da 20 ampere;

**TENUTO CONTO** che la nuova centralina antincendio richiede un'alimentazione elettrica stabilizzata, indipendente e conforme alle prescrizioni tecniche di settore, nonché separata da altre utenze elettriche esistenti;

**TENUTO CONTO** che i lavori risultano indispensabili ai fini dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento dell'impianto antincendio;

**VISTO** il preventivo prot. 2431 del 30/01/2026 fornito da **CG Impianti & Tecnologie S.r.l.**;

**TENUTO CONTO** che il servizio di cui all'oggetto, rientra tra i servizi offerti dalla ditta **CG Impianti & Tecnologie S.r.l. - P.IVA: 12309241003 - Sede legale: Via Casal Bianco, 200/A 00131 – Roma (RM)** che la stessa risulta in possesso dei requisiti strumentali e professionali funzionali alla realizzazione di quanto richiesto;

**CONSIDERATO** che la legge consente l'attivazione di autonome procedure conformi alla normativa vigente;

**VISTA** la disponibilità di Bilancio della **U.P.B. 1.1.3/Art. 129** parte Uscite, A. F. 2026;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA  
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA Tel.  
06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007 [www.abaroma.it](http://www.abaroma.it)  
- [abaroma@pec.accademibelleartiroma.it](mailto:abaroma@pec.accademibelleartiroma.it)

*DETERMINA*

**DI IMPEGNARE**, per i motivi specificati in premessa, la somma di € 3.464,80 di cui € 624,80 per Iva al 22% provvedendo contestualmente ad approvare la spesa della relativa somma a favore della ditta **CG Impianti & Tecnologie S.r.l.**;

**DI IMPUTARE** la somma su indicata per l'anno 2026 sulla U.P.B. 1.1.3./Art.129 parte Uscite, A. F. 2026;

**DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**DOTT. FRANCESCO SALERNO**

*Si accerta la copertura finanziaria*

**IL DIRETTORE DI RAGIONERIA**  
**SIG.RA RAFFAELLA AMMENDOLA**